



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал в Северо-Западном административном округе города Москвы

123182, Москва, ул. Ак. Курчатова, 17, тел: (499) -190 3333, E-mail:fguzszao@bk.ru,

<http://www.szao.mossexpert.ru>

ОКПО 29190045, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/773402001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ И ГИГИЕНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045



Технический директор
Органа инспекции Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
в Северо-Западном АО города Москвы

И.Н. Иванова
И.Н. Иванова

**ПРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
№ 41.667/6 от 23 мая 2022г.**

1. Цель измерений: заявления №22/20.06.017573-6 от «23» мая 2022г.

2. Заявитель: ООО «ГЛЦ»

3. Место проведения измерений: ГБУДО г. Москвы «ДМХШ им. И.И. Радченко», г. Москва, ул. Воронцовская, д. 30А

4. Дата и время измерений: 23.05.2022г с 12:30 ч

5. Дополнительные сведения: температура наружного воздуха составляет $+10^{\circ}\text{C}$. Измерения параметров микроклимата проведены в обслуживаемой зоне на высоте 0,1м, 1,0м от пола и на расстоянии более 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов. Измерения проведены 3-хкратно. В протокол внесены средние значения. Расширенная неопределенность рассчитывается в соответствии с Р 50.2.038 -2004 (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.10.2004 № 43-ст).

6. Условия проведения измерений: условия, на момент проведения измерений, соблюдены в соответствии с требованиями методик и в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации прибора (метеоусловия соблюдены).

7. Технические регламенты, нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений», руководство по эксплуатации средств измерений.

8. Исследования проведены в присутствии (ФИО, должность): зам. директора Гришковцова К.А.

9. Помещение: большой хоровой класс, кабинет бухгалтерии, кабинет №11

10. Характеристика помещения: школа расположена в нежилом отдельно стоящем здании.
избытки явного тепла: отсутствуют;

11. Эскиз помещения с указаниями размещения оборудования и нанесением точек измерений: п.13

12. Сведения о средствах измерений:

Прибор	Заводской №	Свид. о поверке	Диапазон:	Погрешность
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	443620	№ 1 С-МА/29-03-2022/140934891 от 29.03.2022г до 28.03.2024г № 2 С-МА/18-03-2022/140934892 от 18.03.2022г до 17.03.2024г	Т (-40...+85)°С влажность (3 до 97)% скорость движения воздуха (от 0,1... 20) м/с	Т±0,2°С влажность: ±3,0% ±(0,05+0,05 V)
Рулетка измерительная металлическая Марки «Калиброн»	89	№ С-ТТ/16-09-2021/94864562 От 16.09.2021г до 15.09.2022г	(0...3) м	±0,20 ±0,30 ±0,40 ±(0,4+0,2 (L-1) L – число полных и неполных метров

13. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

№ п/п.	№ точек по эскизу	Место проведения измерений	Категория работ по тяжести	Время суток проведения измерений	Температура воздуха С°		Относительная влажность воздуха %		Скорость движения воздуха м/с		Тепловое излучение ккал/м3.ч.			Примечание
					Измерения	Допустимая по нормам	Измерения	Допустимая по нормам	Измерения	Допустимая по нормам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	Большой хоровой класс Р.м. у инструмента выс.изм. 0,1 м		с 12.30	18-24 21,3				<0.1	Не более 0,1				
2		-//- , 1,0 м			21,5		41,2	40-60	<0.1					
3	2	Кабинет бухгалтерии Р.м. гл. бухгалтера Кузьминой Е.В. выс.изм. 0,1 м			18-24 21,4				<0.1	Не более 0,1				
4		-//- , 1,0 м			21,6		41,5	40-60	<0.1					
5	3	Кабинет №11			18-					Не				

		Р.м. учащегося выс.изм. 0,1 м			22,0	24			<0.1	более 0,1				
6		-/-, 1,0 м			22,2		41,6	40- 60	<0.1					

Примечание: расширенная неопределенность результатов измерений составляет

Температура для T1-T3 $\pm 0,24^{\circ}\text{C}$; относительная влажность для T1-T3 $\pm 3,5\%$.

Ответственный за проведение
исследований и оформление
протокола

Помощник
врача по
коммунальной
гигиене
должность

Кузина Н.В.

Ф.И.О

подпись

Заведующий отделом
коммунальной гигиены и
гигиены окружающей среды

Синягина Т.Н.
Ф.И.О

подпись

Рабочих мест обследовано	Из них не соответствует ГН	Помещений обследовано	Из них не соответствует ГН	Точек обследовано	Из них не соответствует ГН
3	-	3	-	3	-